

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности Курганинского района
352430, Россия, Краснодарский край г. Курганинск, ул. Гастелло, 33, тел.: 8(86147) 3-15-43

Предписание № 29/1 /8
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 5 г. Курганинска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 8 от 12 января 2015г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» 03. 2015 года с 11 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин., «25» 03 2015 года с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору, подполковником внутренней службы А.И. Алексеевым территорий и помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г. Курганинска, расположенной по адресу Курганинский район г. Курганинск ул. Ленина д. 151

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ СОШ № 5 Ерыгиным Д.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	03.08.2015	
2.	Несущие элементы лестничного марша в здании начальной школы не соответствуют требуемому пределу огнестойкости строительных конструкций (косауры выполнены из незащищенного металла).	СНиП 21-01-97* п.5.18* таб.4*	03.08.2015	
3.	Помещения гаражей, используемых под складские помещения, не оборудованы АПС	НПБ 110-03 табл. 1 п. 30.5	03.08.2015	

4.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании начальной школы не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания: $t_{отк} > 1,2(t_{п.н.э} + t_{инт.э.}),$ где $t_{отк}$ - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара, мин., $t_{п.н.э}$ - расчетное время эвакуации людей, мин., $t_{инт.э.}$ - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин., $1,2$ - коэффициент запаса,	НПБ 104-03п. 3.9.	03.08.2015	
5.	В здании начальной школы выход на чердак из лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	СНиП 21-01-97* п.8.4*	03.08.2015	
6.	Отсутствует эвакуационное освещение в здании учреждения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33 СНиП 21-01-97* п.6.22 СНиП 23-05-95* п. 7.74	03.08.2015	
7.	Шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из горючих материалов и не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении, а также не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания»-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания»	03.08.2015	
8.	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного крана, расположенного на 3-м этаже левой лестничной клетки основного здания школы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55	03.08.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Курганинского района по пожарному надзору А.И. Алексеев

«25» марта 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СОШ № 5 Ерыгин Д.В.

«25» марта 2015 г.

✓