

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информации об объекте

Наименование **МБОУ СОШ №5**

Место нахождения (адрес) **г.Курганинск, ул.Ленина,151**

Форма собственности объекта **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Ерлыгин Д.В.**

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1,2,3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует		Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

		Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса:	K		не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие			п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.			п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.			п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.			п. 4.1.15
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10%	соответствует	п. 4.2.1	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	соответствует	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	соответствует	п. 4.2.2	
Обозначение места специальным знаком:	O, C, Г, K	наличие	отсутствует	п. 4.2.1; рис. Д.6	
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	имеется	п. 4.2.1; рис. Д.6	
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.					
Съезд/заезд с тротуара на парковку:					
- ширина	K	не менее 1,0 м.	соответствует	рис. Д.5	
- уклон	K	не более 10%	соответствует	п. 4.1.8	
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8	
Путь к входу в здание:					
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3	
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7	
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7	
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8	

		Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует отсутствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию не требуется
Открытая лестница:					
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.		п. 4.1.12	
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется	
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15	
Поручни пандуса:					
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15	
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15	
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15	
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15	
2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:					
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	имеются	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12	

	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.14
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.14
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	имеется	п. 4.1.14
Входнаяплощадка			соответствует	п. 4.1.14
Размер входнойплощадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	имеется	п. 5.1.3
Дверь входнаянаружная:				
-ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4

		Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует		
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10	
Дверь входная внутренняя:					
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4	
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется	
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4	
Высота порогов или перепада высот	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4	
Конструктивные элементы и устройства на путях движения, выступ:					
- на стенах	C	не более 10 см.	отсутствуют	п. 5.2.7	
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.		п. 5.2.7	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с перошоватой поверхностью	O, C	наличие	имеются	п. 5.2.9	
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	имеются	п. 5.2.15	
Поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.2.15	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16	

	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие		
- на высоте	O	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) Польемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	C	наличие		п. 5.2.14
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):	K, O	наличие	имеется	ступенькоход
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабинны (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18

	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема кабинки (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<u>2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж _ отсутствует</u>				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, оконшек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

		Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.		K	не менее I		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.		K	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.					
Часть стойки-барьера регистрации (В x III)	K	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9	
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%		п. 6.3.1	
Входная дверь в номер:					
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1	
Туалет в номере (на этаже):					
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11	
Обслуживание в кабинете:					
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4	
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2	
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9	
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9	
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее	соответствует	п. 5.2.2	

	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _ 1 _				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	соответствует	п. 5.3.6
Размер кабинны (ширина x глубина)	K	пс МСНС-1,65 x 1,8 M.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинны	K	не менее 0,9 M.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 M.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 M.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	имеются	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	имеется	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	имеются	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	имеется	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	имеются	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	имеются	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	имеется	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	G
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	G
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«20» февраля 2018г.
Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Курганинском районе

О.О.Курачина